

Siedlce, dnia 22.06.2017 r.

HKN.4412.1.2.2017

Urząd Miasta Siedlce
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce

Ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach działając na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn zm.) i art. 34d ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r , poz. 1121) w oparciu o wyniki badań próbek wody powierzchniowej pobranych w dniach: 06.06.2017 r. i 19.06.2017 r. (protokoły poboru próbek Nr HKN/122/2017 i HKN/133/2017, sprawozdania z badań Nr OL-LBW.6211.1153-1154.2017 z dnia 08.06.2017 r., Nr OL-LBW.6211.1243-1244.2017 z dnia 21.06.2017 r.) stwierdza, że:

jakość wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii „Zalew Muchawka” w Siedlcach

odpowiada wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2016 , poz. 1602).

Uzasadnienie.

Urząd Miasta Siedlce jako administrator miejsca wykorzystywanego do kąpielii wyznaczonego w obrębie Zalewu Muchawka, realizując wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpielii, zlecił PSSE w Siedlcach pobranie i zbadanie jakości wody. Badanie próbek pobranych w dniach: 6 czerwca 2017 r. i 19 czerwca 2017 r. wykazało niski poziom bakterii Escherichia coli - w 100 ml wody wynoszący kolejno: **9, 10, 30, 77 jtk.** przy wartości dopuszczalnej ≤ 1000 jtk., a także niski poziom enterokoków (paciorkowców kałowych) w 100 ml wody wynoszący : **6, 5, 20, 26 jtk.** przy wartości dopuszczalnej ≤ 400 . Przeprowadzono również ocenę organoleptyczną wody podczas której nie stwierdzono zanieczyszczeń na powierzchni wody (materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy, innych odpadów w ilości nie dającej się natychmiast usunąć). W związku z powyższym PPIS w Siedlcach ocenia, iż jakość ocenianej wody w „Zalewie Muchawka” spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Otrzymują:

1. Adresat / za zwrotnym poświadczeniem odbioru
2. Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce

3. a/a

Przygotował:
Karol Sterniczuk – stażysta HKN

Wysłano dn. 23 CZE. 2017
7266 21
Ld. POLECONY
za potwierdzeniem odbioru

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Siedlcach

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Siedlcach

Ryszard Wróbel